

Ref.	Revision Note	Date	Checked by

マルテコーIII 仕様			充填塔 仕様	
No.	メカセラボール充填型番	ボール充填量 (g)	循環水量	冷却トン
<input checked="" type="checkbox"/>	Multi-Eco-III-2500	2500	78m <sup>3</sup> /h	100
<input type="checkbox"/>	Multi-Eco-III-5000	5000	156m <sup>3</sup> /h	200
<input type="checkbox"/>	Multi-Eco-III-7500	7500	234m <sup>3</sup> /h	300

主要部品			
No.	名称	規格 (mm)	員数
①	セラミック充填塔	PVC製75A、L470 X Φ100	1
②	薬注筒	透明PVC製75A、L410 X Φ100	1
③	採水器	ASA樹脂製、L200 X 20	1
④	ボール弁	PVC製13A ボールバルブ	2
⑤	接続パイプ	PVC製13A	1式

Designed by	Checked by	Approved by	File Name	Date	Scale
Y.Ueno		Y.Ueno	Multi-Eco-III	2024/9/12	N/A
<b>SGM株式会社</b>			<b>マルテコーIII 概要図</b>		
			図面No	DRW-004	
			Edition	7	

