報告書番号 [redacted]
（部数-No.　1 － 1 ）

分 析 結 果 報 告 書

計量証明事業登録[redacted]
計量証明事業登録[redacted]
計量証明事業登録[redacted]
作業環境測定機関[redacted]
建築物飲料水水質[redacted]
水道法第20条登[redacted]
[redacted]
〒[redacted]
TEL [redacted]　FAX [redacted]
環境計量士 [redacted]
登録番号 [redacted]

ＳＧＭ株式会社　御中

2025年01月31日 ご依頼を受けました試料の分析結果を下記の通りご報告致します。

発行年月日
2025年02月05日

試 料 名： 冷却水
採 取 日： 2025年01月30日
採取場所： [redacted]
採取時刻：
採 取 者： 1.当 社([redacted]
2.客 先 3.持 込 4.郵 送

No	分　析　項　目	単位	分 析 結 果	JRA基準値	下限値	分　析　方　法
1	pH(25℃)	pH	7.7	6.5~8.2	－	JIS K 0101 11.1
2	電気伝導率(25℃換算値)	mS/m	11	80以下	0.01	JIS K 0101 12
3	塩化物イオン(Cl^-)	mg/L	11	200以下	0.2	JIS K 0101 32.5
4	硫酸イオン(SO_4^{2-})	mg/L	21	200以下	0.2	JIS K 0101 42.4
5	酸消費量(pH4.8)	mgCaCO3 /L	22	100以下	1	JIS K 0101 13.1
6	全硬度	mgCaCO3 /L	31	200以下	1	JIS K 0101 15.1.1
7	カルシウム硬度	mgCaCO3 /L	24	150以下	1	JIS K 0101 15.2.1
8	イオン状シリカ	mg/L	19	50以下	0.1	JIS K 0101 44.1.2
9	鉄(Fe)	mg/L	0.28	1.0以下	0.05	JIS K 0101 60.2
10	銅(Cu)	mg/L	0.05 未満	0.3以下	0.05	JIS K 0101 51.2
11	硫化物イオン(S^{2-})	mg/L	0.5 未満	検出されない事	0.5	JIS K 0101 40.1
12	アンモニウムイオン(NH_4^+)	mg/L	0.1 未満	1.0以下	0.1	JIS K 0101 36.2
13	残留塩素	mg/L	0.1 未満	0.3以下	0.1	JIS K 0101 28.2
14	遊離炭酸	mgCO2 /L	3	4.0以下	1	上水試験方法Ⅱ-3 14.4
15	安定度指数	－	10.3	6.0~7.0	－	リーズナーの安定度指数から算出
	－以下余白－					

備 考